

TEMEL DONATI PLANI ÖLÇEK : 1/50



PERDE APLİKASYON PLANI ÖLÇEK : 1/50



P1 PERDESİ DETAYI
ÖLÇEK : 1/50











A - A KESİTİ ÖLÇEK : 1/50





P 1 (KESON) PERDESİ YATAY DONATI AÇILIMI
ÖLÇEK : 1/50



NOT : SAC LEVHALARIN BİRLEŞİMLERİNDE KAYNAKLI BAĞLANTI YAPILACAKTIR.

ÇARIK DETAYI
ÖLÇEK : 1/20

Deprem Bölgesi	1 Derece
Etkin Yer İvmesi Katsayısı (Ao)	0,40
Bina Önem Katsayısı (I)	1,0
Zemin Sınıfı	ZD
Tasarım Spektrum Katsayıları	T_A =0,097sn T_B =0,486sn
Zemin Emniyet Gerilmesi	27 t/m2
Zemin/Yatak Katsayısı	1500 t/m3

MALZEME

BETON:
C30/37 SR
Sülfata Dayanıklı Beton

DONATI ÇELİĞİ:
S420

PVC PLASTİK SU TUTUCU BANT İNŞAAT DERZİ DETAYI

İNŞAAT VE KISMİ DARALMA DERZLERİNDE
Beton kalınlığı,d=20cm~30cm==> k-15/4
Beton kalınlığı,d=31cm~40cm==> k-20/6
Beton kalınlığı,d=41cm~50cm==> k-25/6
Beton kalınlığı,d=51cm~70cm==> k-30/6
GENLEŞME VE TAM DARALMA DERZLERİNDE
PERDEDE:OL-35/9
TEMELDE:DO-35/6



PAS PAYLARI

Su tutucu yapılarda	5 cm
Bina temel	5 cm
Kolon,kiriş	3 cm
Bina döşeme	2,5 cm

NOTLAR:
1- Aksi belirtmedikçe bütün ölçüler cm. ; kotlar m.,boru ölçüleri mm. dir.
2- Ölçüler yerinde kontrol edildikten sonra imalat yapılacaktır.
3- Kalıp hazırlanırken ; mimari, betonarme, elektrik, mekanik projeler karşılaştırılacak ve çelişki durum varsa şantiye yetkilisine bildirilecek; uyum sağlandıktan sonra imalat yapılacaktır.
4- Proje ve ölçülerinde değişiklik yapılması durumunda proje mühendisinin onayı alınacaktır.
5- Temel, Perde ve Döşemede bırakılması gereken boşluk vs. detaylar için mimari ve tesisat projelerine bakılacaktır.
6- Kalıp hazırlanması, donatının yerleştirilmesi, betonun dökülmesi sertlikali elemanlar tarafından, şantiye şefi İNŞAAT mühendisinin denetiminde TS500 kurallarına ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat Yapım Teknik Şartnamesi Kurallarına uygun yapılacaktır.
7- Beton: Beton santrallerinde HAZIR BETON olarak TS EN 206:2014 e uygun şekilde imal edilecek ve TS 1247 , TS 1248 e uygun dökülecektir,
8- Beton d0/40/mm vibratör kullanılacaktır.
9- Betonun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat Teknik Yapım Şartnamesi TS EN 12350-1 ve TS EN 12390-2' ye göre laboratuvar testleri yapılacaktır.
10-Beton ortalama dayanımını esas alan karışım hesapları TS 802 'ye uygun yapılmalıdır.
11-Ahşap kalıp ve iskele elemanları hazırlamak için TS 647 'ye, çelik iskele elemanları hazırlamak için TS 648 'e uyulmalıdır.
12-Betonda kullanılacak agrega TS 706 EN 12620+A1 'e uygun olmalıdır.
13-Beton donatısı olarak kullanılacak çelikler TS 708 'e uygun olmalıdır.
14- Yapılanın yapılacağı yerlerin zeminlerinin durumları ile ilgili olarak alınacak önlemler için Jeoteknik EtSd Raporuna bakınız.
15- İklim durumuna göre şantiye şefinin gözetiminde betonun periyodik olarak sulanması sağlanacaktır.
16- Yeraltısu seviyesi yüksek olan yerlerde yeraltı suyu pompajlarla çekilerek uzaklaştırılacaktır.
17- Derzler betonarme projesi esas alınarak teşkil edilecektir.
18- TS 3078 'e uygun conta kullanılacaktır.
19- Kullanılacak çelik donatı TSE belgeli olacaktır, Mukavemet değerleri laboratuvarda test edilmeden imalata geçilmeyecektir.
20- Ankraj boyu 50 Ø den aşağı olmayacaktır,
21-TÜm İnşaat derzlerine,su tutucu bant konulacak ve su tutucu bant ebatları taşıyıcı elaman boyutları dikkate alınarak,derzlerde yatay derzlerde "F tipi,termekli "CiF tipi olacak şekilde ilgili şartnameden seçilecektir,
22-Su tutucu bantın su yüzeyine uzaklığı,30 cm den daha kalın duvar ve döşemeler için 15 cm dir.Her iki yüzeyinde su olan veya 30cm den ince duvar ve döşemelerde, su tutucu bant kesitin ortasına yerleştirilecektir,
23- Zararlı zemin suyu ve gazların etkisi için TS 3440'a uyulmalıdır.
24- Kazı sonucunda zeminin, zemin etüd raporunda belirtilen nitelikte olmadığı görüldüğü takdirde ilgililere bilgi verilecektir.

KAYAPA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
2014

PROJE

DEĞİŞİKLİK	İMZA	TARİH
A.		
B.		

KAYAPA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ALTYAPI PROJELERİ

TM1 TERFİ MERKEZİ
RADYE TEMEL VE P1 PERDESİ
DONATI PLAN VE KESİTLERİ

ÖLÇEK: 1/50

..... NOLU PLAN İPTAL EDİLDİ

..... NOLU PLAN İPTAL EDİLDİ

	Adı Soyadı (Ünvanı) Oda Sicil No	İMZA	TARİH	PLAN NO:
YAPAN :				16_KAYAPA PS_STA_T102.02
YAPAN :				
YAPAN :				ARŞİV KAYIT NO:
PROJE KOORDİNATÖRÜ :				

BETONARME PROJELER